

CHIARIMENTI DEL 05/12/2023**QUESITO N. 9**

Nel Capitolato sono richiesti Videoproiettori DLP, è possibile offrire Videoproiettori con tecnologia LCD?

RISCONTRO AL QUESITO N. 9

Come riportato nell'Art. 5 del CSA "L'Appaltatore ha facoltà di proporre in sede di offerta dei prodotti alternativi aventi pari caratteristiche (fanno fede le caratteristiche minime riportate nella colonna "Descrizione e Funzionalità" dell'Allegato 3) la cui equivalenza sarà oggetto di valutazione da parte del RUP. Fanno eccezione i prodotti indicati come valore unico ammesso evidenziati nell'Allegato 3".

* * *

QUESITO N. 10

Relativamente ai diffusori K-Array KAN200Plus8 non viene richiesto l'amplificatore. Senza il suo amplificatore il produttore K-Array rifiuta la garanzia. Quale modello è previsto come amplificatore? Siete già in possesso di un diffusore marchiato K-Array?

RISCONTRO AL QUESITO N. 10

Come si evince dall'Allegato 4 – "Lista attrezzature per aula", riga 943 - gli amplificatori sono una delle componenti da sostituire nel sistema in essere. Marca e modello suggerito sono QSC SPA2 200 EU. Si ricorda inoltre che, come riportato nell'art. 5 del CSA: "L'Appaltatore ha facoltà di proporre in sede di offerta dei prodotti alternativi aventi pari caratteristiche (fanno fede le caratteristiche minime riportate nella colonna "Descrizione e Funzionalità" dell'Allegato 3), la cui equivalenza sarà oggetto di valutazione da parte del RUP. Fanno eccezione i prodotti indicati come valore unico ammesso evidenziati nell'Allegato 3"

* * *

QUESITO N. 11

Relativamente ai prodotti SCREENLINE, i codici indicati fanno riferimento a schermi con bordatura nera e drop nero da 50cm, tranne che per i due schermi tensionati che corrispondono alla versione senza bordi e senza drop nero. Chiediamo gentilmente di precisare come devono essere Inoltre vi chiediamo di specificare la caduta della tela desiderata in tutti gli schermi.

RISCONTRO AL QUESITO N. 11

In merito al chiarimento in oggetto, per i due schermi tensionati si rimanda a quanto indicato nell'Allegato 3 - "Lista totale attrezzature". Come riportato nell'art. 5 del CSA: "L'Appaltatore ha facoltà di proporre in sede di offerta dei prodotti alternativi aventi pari caratteristiche (fanno fede le caratteristiche minime riportate nella colonna "Descrizione e Funzionalità" dell'Allegato 3), la cui equivalenza sarà oggetto di valutazione da parte del RUP.

* * *

QUESITO N. 12

Alla voce Descrizione bisogna indicare il link di tutte le apparecchiature indicate o solo dei prodotti in alternativa? Il link da inserire deve in formato web o pdf scaricabile?

RISCONTRO AL QUESITO N. 12

Come riportato nell'art. 5 del CSA e l'art. 16 del Disciplinare viene richiesta l'indicazione del link alla scheda tecnica di riferimento, solo qualora siano indicati marca e modelli di prodotti diversi da quelli suggeriti dall'Università. Il link potrà essere inserito in formato web o pdf scaricabile.

* * *

QUESITO N. 13

Si richiede se gli schermi motorizzati sono da intendersi con DROP NERO o tutti bianchi?

RISCONTRO AL QUESITO N. 13

In merito al chiarimento in oggetto, per gli schermi motorizzati si rimanda a quanto indicato nell'Allegato 3 - "Lista totale attrezzature". Come riportato nell'art. 5 del CSA: "L'Appaltatore ha facoltà di proporre in sede di offerta dei prodotti alternativi aventi pari caratteristiche (fanno fede le caratteristiche minime riportate nella colonna "Descrizione e Funzionalità" dell'Allegato 3), la cui equivalenza sarà oggetto di valutazione da parte del RUP.

* * *

QUESITO N. 14

Buongiorno, chiediamo se è possibile soddisfare il requisito dell'equivalenza dei contratti di lavoro mediante una dichiarazione di impegno da parte dell'operatore economico, in caso di aggiudicazione, a garantire ai dipendenti coinvolti per tutta la durata dell'appalto, eventuali condizioni migliorative relative al confronto tra il CCNL applicato e quello indicato come requisito nel bando.

RISCONTRO AL QUESITO N. 14

Relativamente al quesito posto, si richiama quanto indicato nel Disciplinare al paragrafo 15.1, ovvero che ciascun Operatore economico è tenuto a rendere le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione (Allegato A al Disciplinare), in particolare quelle previste al punto n. 4 in merito al CCNL applicato. Nel caso in cui venga applicato un CCNL diverso da quello indicato dalla scrivente Stazione appaltante, l'operatore economico è tenuto a rendere la dichiarazione di cui al predetto punto 4, nonché a inserire nella Piattaforma nella sezione relativa all'offerta tecnica, la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL, come indicato al paragrafo 16 del Disciplinare. Qualora non sia prodotta in sede di presentazione dell'offerta la documentazione probatoria di cui sopra, la medesima sarà richiesta all'operatore economico aggiudicatario. Invero, come previsto al paragrafo 23 del Disciplinare di gara, al fine di aggiudicare l'appalto, il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e a verificare l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore medesimo.

* * *

Cordiali saluti

F.to la Direttrice della Direzione Bilancio e Contratti, dott.ssa Catia Malatesta

F.to il RUP – Direttore della Direzione Sistemi Informativi e Portale e-learning, ing. Angelo Saccà